



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ইউনিওবাল্ড বিডি লি:
ঠিকানা	34 M.R Road Magura-7600
কারখালার কোড	MGR002
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পদ্ধতি	High over stress has been found in edge column.
কাম্প	
আইটেম	
কাটাগার	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Area of overstressed column should not be used for storage. Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুন্দরীগাঁথ	
ভোগ্যস্ত	
কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation? ] [How will the recommendation be carried out? ]
অধ্যাধিকার	দ্বিবার্গ লব
চূড়ান্ত	০১-০১-১৯৭০
সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশ্লিষ্ট	
অধিগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	[Remarks from DIFE about the process]

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুন্দরীগাঁথ	
ভোগ্যস্ত	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সময়সীমা	-
সংশ্লিষ্ট	-
সময়সীমা	-
অধিগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced as per the scope of Chapter 6.
সুন্দরীগাঁথ	
ভোগ্যস্ত	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সময়সীমা	-
সংশ্লিষ্ট	-
সময়সীমা	-
অধিগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১.৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুন্দরীগাঁথ	
ভোগ্যস্ত	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সময়সীমা	-
সংশ্লিষ্ট	১৫-০৮-২০২২
সময়সীমা	
অধিগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১.৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুন্দরীগাঁথ	
ভোগ্যস্ত	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সময়সীমা	-
সংশ্লিষ্ট	-
সময়সীমা	-
অধিগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১.৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুন্দরীগাঁথ	
ভোগ্যস্ত	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সময়সীমা	-
সংশ্লিষ্ট	০৮-০১-২০২৩
সময়সীমা	
অধিগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stability of the PEB shed at 3rd floor has to be checked.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Review the stability calculation for the shed to ensure it is a robust structure in both directions.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Vertical extension is observed. The building is approved for four storied commercial building but the existing building's South-West corner is extended up to seven stories.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation as part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	