



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ক্যাপল বালওয়ে কোং লি:
ঠিকানা	Plot No: A-42-43, BSCIC I/A, Konabari, Gazipur
কারখালার কোড	GZP120
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High loading observed in 1st floor. Stacked materials are finished products. Height of stack 9'-0" and loading approximately 60 psf.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floors within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will be assign with design and consultant firm. Our concern design and consultant firm will provide loading plan and we will implement properly
অধাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১০-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	25.02.2021: No Designs and drawings also load plans were there nor posted on the walls. Overload was observed on the floor and also on the stair case of the building. DEA is needed to be performed. 05.09.2021: Same as previous

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load management plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take action accordingly
অধাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	25.02.2021: No Designs and drawings also load plans were there nor posted on the walls. A shed was built on the top floor without permission. A new building was built without permission. DEA is needed to be performed. 05.09.2021: Same as previous

২. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Water ponding observed on roof due to water rain water and leakage of pipe.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Proper slope to be ensured to prevent the water logging. Carry out maintenance work.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will take action accordingly and we will complete
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০২-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	25.02.2021: No actions were taken to prevent water ponding and water leakage. 05.09.2021: Same as previous