

কারখানার নাম

শান্তা প্লাশ্টিক

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

ঠিকানা	,	O, ( Bangshal, Dhaka, Dhaka )	
কারখানার কোড	9 PI	<b>DHK</b> 012	
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগৎ	ছ মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিথ: -
১. পর্ববেষ্ণণ			
পরিদর্শন	ilding App	proval	
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.		of this process building engineer will
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·		
কার্থানার কার্শক্রম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্কা			

## ২. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	echnical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
্বিপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	ব প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৩. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	ampness on Wall

• 11(17)	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	ampness on Wall
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Sections of the plaster need to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall and take the remedial action as directed by building engineer.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	