

## গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এস.এ.প্রাষ্টিক ইন্ডাজ্বীগ
ঠিকানা	70 / X / A, Western Islam Bagh, Lalbaghh, Dhaka, (Lalbagh, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	PDHK034
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন BI পর্যবেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	uilding Approval	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to approval to the appropriate authority. As part of be required to make a number of checks on the a	this process building engineer will
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

## ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন <sub>T</sub>	echnical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	ব্র্বোজ্য ন্য
সম্প্রমীমা সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্ববেষ্ষণ	পর্যারক্ষণ			
• 11(14)				
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ateral Stability System			
ক্যাপ আইটেম্				
ক্যাটাগরি				
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ন			
কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to verify the design of the stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্বক্রম				
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর			
চুডান্ত সমশ্রসীমা				
সংশোধিত সময়সীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য মন্তব্য				