



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখানার নাম | মেসার্স এন মোহাম্মদ প্রাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:   |
| ঠিকানা       | পশ্চিম গোমদুলী, আরাকান রোড, ০৭ নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, 443, ( Boalkhali, Chattogram, Chattogram ) |
| কারখানার কোড | PCHT001  |
| কালার কোড    |  |

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Technical Documents |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                     |

**১.১. কার্যক্রম**

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

**২. পর্যবেক্ষণ**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Detailed Engineering Assessment |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                 |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | A Detail Engineering Assessment of the structures to be commenced, see attached Scope. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Detailed Engineering Assessment |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                 |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Detail Engineering Assessment to be completed. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়                                   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Load Plan |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |           |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Under the guidance of a structural engineer prepare and post load plan at each elevated floor. Load consideration should be taken from design report. Before approval of load plan all the storage should be replaced to ground floor. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |