

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	মিনিম্যাক্স লিঃ
ঠিকানা	, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 432
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Approval of DEA Report
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম provided DEA report and the Floor Load Plan should be submitted and approved by appropriate authority. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নার চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
	giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lack of proper roof water proofing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water
কাৰ্যক্ৰম	cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent
	infiltration of rainwater.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	