



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |   |
|--------------|---|
| কারখালার নাম | কোর স্টোর লীট কম্পোজিট লি:  |
| ঠিকানা       | পশ্চিম শৈলডুর্বী, ওয়ার্ড-৫, কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।, ৮১, ( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka ) |
| কারখালার কোড | GZP450  |
| কালার কোড    |   |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
| ১. পর্যবেক্ষণ                       |                       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Approval of design report and Floor load plan |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ১.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The provided Design report and the Floor Load Plan should be submitted to govt. Authority for vetting and approval. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

#### ১.২. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             |  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

#### ২. পর্যবেক্ষণ

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Corrosion of exposed reinforcement |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                    |

## ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম |   |
| অধাধিকার               | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

## ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Water Clogging on roof top |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                            |

## ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top maintaining 2% slope |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যালাব<br>কার্যক্রম |  |
| অধাধিকার               | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

## ৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| পর্যবেক্ষণ<br>পর্যবেক্ষণ  | Dampness on masonry wall |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                          |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Building engineer should confirm outside plaster and protective weather coating |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অধিকার                 | প্রযোজ্য নথি  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |