

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টি এম এস এস এ্যাপারেলস লিঃ	
ঠিকানা	6, 81, (Tongi West Thana, Gazipur, Dh	naka)
কারখানার কোড	GZP467	
কালার কোড		
মূল্যায়নের ধরণ: ক	ঠামোগত মূল্যায়ন	পৰ্ববেষ্কণেৰ তাৰিখ:
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
[[[[]]]		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম use	tted load plans for every floor shall be prepa e of the floors including actual materials and ared at maximum density.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	,	
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযে	াগ্য ন্য	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত		

২. পর্ববেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ E>	xposed Reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
চুডান্ড	প্রবোজ্য নর
সম্বাদীমা সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন । পর্ববেষ্ডণ	Vater Clogging on roof top
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
<u> ୭.১. কার্যত্র</u>	<u>ာ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper roof drainage system with 2% slope and water proofing need to be implemented as per guidance of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানা কার্যক্রম	
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	