

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আকন্দ টেক্সটাইল মিলস লি	
ঠিকালা	, 0, (Sreepur, Gazipur, Dhaka	
কারখানার কো	GZP 595	
কালার কোড		
ज्ञास्त्रज्ञ भव		व्यास्थात्म क्रान्थ
	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ণণের তারিখ:
<u>. পর্ববেষ্কণ</u>		
পরিদর্শন 📙	- de morte De come conte	
পর্ববেষ্কণ ^{III}	adequate Documents	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্রম	1	
	Dovolon a full set of as-built Structura	I & Architectural drawings showing structure
কাৰ্যক্ৰম		undations and framing on Plan, Section and
	Elevation etc. as a part of DEA.	andacions and naming on rian, section and
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সম্প্রসীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা	_	

২. পর্ববেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lack of Bracing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

- 21/0 \	Design should be checked by the Building Engineer to verify the stability of the
কাৰ্যক্ৰম	shed and confirm the requirement of any bracing in the horizontal or vertical direction.
সুপারিশের	
ভিখ্যসত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রশোজ্য নর
চুড়ান্ত -	4(119) 41
সময়সীমা সময়সীমা	_
সংশোধিত	
भग्न । अध्यक्षिमीया	_
অগ্রগতির	
1 , , ,, ,	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Install horizontal or vertical bracing if required.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	