



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| কারখানার নাম | নকিব স্পিনিং মিলস লি             |
| ঠিকানা       | , 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka ) |
| কারখানার কোড | GZP608                           |
| কালার কোড    |                                  |

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Inadequate Technical Documents |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                |

**১.১. কার্যক্রম**

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | As part of DEA as built, machine lay-out plan, architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, material test report to be prepared. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |

**২. পর্যবেক্ষণ**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Lack of Bracing System |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                        |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between purlins should be checked by building engineer. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

### ২.২. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             |   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |   |
| মন্তব্য                |   |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Inadequate Technical Documents |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | As part of DEA as built, machine lay-out plan, architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil investigation report, material test report to be prepared. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     |  |
| মন্তব্য                |  |