

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	এমওএক ক্যাশনস লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 374
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lack of technical documents and Vetted Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

- Trice CI	Develop full set of as-built structural, architectural drawing, soil test report,
কাৰ্যক্ৰম	material test report and vetted load plan as part of detail engineering assessment.
	internal test report and vetted road plan as part of detail engineering assessment.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১.২. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোপিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্ববেষ্ফণ

শ্রিদর্শন শর্শবেষ্কণ Ex	xposed reinforcement
চ্যাপ শাইটেম্	
চ্যাটাগরি	
ং.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered by protective coating as directed by building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চূডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	