



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	নিউ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিক্যাল লিমিটেড
ঠিকানা	Gurai, Maminagar, Mirzapur, Tangail
কারখালার কোড	TNG003
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কার্ডামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of sag rod & cross bracing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the cross bracing system is required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধিকারী	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	CVV1: 06-Sep-2020 No calculation was available on site to check the stability of the structure. 8th December 2020: Factory made an agreement with consultant to prepare the as built drawing and DEA for all building in this premises. Approval drawing found for all 33 nos buildings from local government.