



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---|
| কারখালার নাম | ভিলটেইজ টেক্সটাইল লি. |
| ঠিকানা | Plot# 01, Block# B,14, Fouzdarhat BSCIC I/E, Chattogram |
| কারখালার কোড | CHT187 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|--|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৬-০৫-২০২২ |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Technical Documents |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | As built architectural and engineering drawings to be prepared for entire building. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | We will hire a engineering consultant to completed the as built drawings. |
| অধার্থিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩০-০৯-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতিৰ অবস্থা | চলগাল |
| মন্তব্য | Factory working on 13/12/2019's Taskforce correction. Factory management will submit the correction report soon. 12.10.2020: Progress status same as before. 07.01.2021: No comments. On 19.08.2021: Still not submitted review design drawing. 26.05.2022 (CCVV): DEA documents have been returned to factory authority for correction |

| ২. পর্যবেক্ষণ |
|---------------|
|---------------|

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Non-engineered connections and joints. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Connection need to be checked and carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We will hire a engineering consultant to check the connection adequacy. |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ৩০-০৯-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলচাল |
| মন্তব্য | Factory working on 13/12/2019's Taskforce correction. Factory management will submit the correction report on non-engineering connection and joints soon. 12.10.2020: Progress status same as before. 07.01.2021: No comments. On 19.08.2021: Still not submitted review design drawing. 26.05.2022 (CCVV): Factory authority is working to demolish the rooftop shed. |