



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	আম্বানাছ ক্যাপশন লিঃ
ঠিকানা	House # 30, Hazi Mofiz Uddin Member Road, Hajipara, North Badda, Dhaka
কারখানার কোড	DHK042
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	[When will remediation be finished?]
কাপ আইটেম কাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	05.07.20 Visit observation:Water ponding in roof area has been found on visit date and they don't take any step to solve it. On 15/11/2020:There was no Water ponding on roof because a steel shed has been constructed on rooftop. On 07/09/2021:There was no Water ponding on roof because a steel shed has been found on rooftop.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	6 months
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	05.07.20 Visit observation:Slope maintains was not up to the mark in the roof area that's why water ponding has been found. On 15/11/2020:There was no Water ponding on roof because a steel shed has been constructed on rooftop. On 07/09/2021:There was no Water ponding on roof because a steel shed has been found on rooftop.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	05.07.20 Visit observation:The factory management didn't do any agreement with any enlisted consultant firm.so they have no approval plan,drawing design & soil test reports. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021: No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	6 months
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১.৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	05.07.20 Visit observation: The factory management didn't do any agreement with any enlisted consultant firm. On 15/11/2020:No structural design drawing were found on site. On 07/09/2021:No approval plan, structural design drawing, soil test report,materials test report and floor load plan were not available.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

